


ICS 71.040.40
G 76



中华人民共和国国家标准

GB/T 6909—2008
代替 GB/T 6909.1—1986, GB/T 6909.2—1986

锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定

Analysis of water used in boiler and cooling system—
Determination of hardness

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准同时代替 GB/T 6909.1—1986《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度》和 GB/T 6909.2—1986《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度》。

本标准与 GB/T 6909.1—1986 和 GB/T 6909.2—1986 相比, 技术上没有差异, 只是将 GB/T 6909.1—1986 和 GB/T 6909.2—1986 进行了合并。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC 63/SC 5)归口。

本标准负责起草单位:天津化工研究设计院。

本标准主要起草人:朱传俊、李琳、邵宏谦。

本标准所代替标准的版本发布情况为:

——GB/T 6909.1—1986;

——GB/T 6909.2—1986。

锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定

1 范围

本标准适用于天然水、冷却水、软化水、H型阳离子交换器出水、锅炉给水水样硬度的测定。使用铬黑T作指示剂时，硬度测定范围为0.1 mmol/L~5 mmol/L，硬度超过5 mmol/L时，可适当减少取样体积，稀释到100 mL后测定；使用酸性铬蓝K作指示剂时，硬度测定范围为1 μmol/L~100 μmol/L。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备
- GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备（GB/T 603—2002, ISO 6353-1:1982, NEQ）
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682—1992, neq ISO 3696:1987）

3 高硬度的测定

3.1 方法提要

在pH值为10.0±0.1的水溶液中，用铬黑T作指示剂，以乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)标准滴定溶液滴定至蓝色为终点。根据消耗EDTA的体积，即可算出硬度值。

为提高终点指示的灵敏度，可在缓冲溶液中加入一定量的EDTA二钠镁盐。如果用酸性铬蓝K作指示剂，可不加EDTA二钠镁盐。

铁含量大于2 mg/L、铝含量大于2 mg/L、铜含量大于0.01 mg/L、锰含量大于0.1 mg/L对测定有干扰，可在加指示剂前用2 mL L-半胱氨酸盐酸盐溶液和2 mL 三乙醇胺溶液进行联合掩蔽消除干扰。

3.2 试剂和材料

本标准所用试剂和水，除非另有规定，应使用分析纯试剂和符合GB/T 6682三级水的规定。

试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有特殊注明时，均按GB/T 601、GB/T 603之规定制备。

3.2.1 氨-氯化铵缓冲溶液

称取67.5 g氯化铵，溶于570 mL浓氨水中，加入1 g EDTA二钠镁盐，并用水稀释至1 L。

3.2.2 氢氧化钠溶液：50 g/L。

3.2.3 盐酸溶液：1+1。

3.2.4 三乙醇胺溶液：1+4。

3.2.5 L-半胱氨酸盐酸盐溶液：10 g/L。

3.2.6 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液： $c(\text{EDTA}) \approx 0.01 \text{ mol/L}$ 。

3.2.7 铬黑T指示液：5 g/L。

色转为蓝色即为终点。同时做空白试验。

水样硬度小于 $25 \mu\text{mol/L}$ 时应采用 5 mL 微量滴定管。

4.4 计算

低硬度含量以质量浓度 c_2 计, 数值以 $\mu\text{mol/L}$ 表示, 按式(2)计算:

式中*i*

V_1 ——滴定水样消耗 EDTA 标准滴定溶液体积的数值, 单位为毫升(mL);

V_0 ——滴定空白溶液消耗 EDTA 标准滴定溶液体积的数值, 单位为毫升(mL);

c—EDTA 标准滴定溶液浓度的准确数值, 单位为摩尔每升(mol/L);

V——所取水样体积的数值,单位为毫升(mL)。

4.5 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于 $1.0 \mu\text{mol/L}$ 。

中华人民共和国
国家标准
**锅炉用水和冷却水分析方法
硬度的测定**
GB/T 6909—2008

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2008 年 6 月第一版 2008 年 6 月第一次印刷

*
书号: 155066 · 1-31588

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 6909—2008